

Exemple de texte d'appel d'offres

Béton Concretum® Q-FLASH 2/20

<p>Exemple 2: Remplacement / réparation d'une chaussée, d'une piste d'aviation ou de fondations de voies en béton</p>	
<p>CAN Construction 241 Béton coulé en place CAN-Nr.: 241 062.100</p>	<p>CAN Construction 131 Assainissement et protection des bâtiments en béton CAN-Nr.: 131 061.110</p>
<p>01 Béton par propriétés 02 Béton „Typ G 32mm à prise rapide“ 03 Typ BE „Nr.“ 04 Classe de résistance à la compression C50/60 05 Classe d'exposition XF4 06 Valeur nominale Grain maximal D_max 32 07 Classe de teneur en chlorure Cl 0,10 08 Classe de consistance C2 09 Exigences supplémentaires: - Lavorable à partir de l'ajout d'eau:50-60 min - Résistance à la compression du cube 2.0 h conformément à Fabrication du béton selon la norm SN EN 12390-3: f_c 2 20 N/mm2 10 Autres: - Produit Concretum Q-FLASH 2/20 (ou équivalent)</p>	<p>01 Type de béton A 02 Par caractéristiques 03 „Béton Typ G 32 mm à prise rapide“ 04 Classe de résistance à la compression C50/60 05 Classe d'exposition XF4 06 Valeur nominale Grain maximal D_max 32 07 Classe de teneur en chlorure Cl 0,10 08 Classe de consistance C2 09 Imperméable au sens de la norme SIA 262/1 10 Usine de livraison 11 - Lavorable à partir de l'ajout d'eau : 50-60 min - Résistance à la compression du cube 2.0 h conformément à Fabrication du béton selon la norm SN EN 12390-3:f_c 2 20 N/mm2 - Produit Concretum Q-FLASH 2/20 (ou équivalent)</p>

Avis légal:

Tous les textes indiqués sont des exemples de textes. Aucun droit juridique ne peut être déduit des exemples de textes indiqués. Lors de l'appel d'offres pour un projet de construction concret, les conditions et exigences spécifiques doivent être prises en compte lors de la formulation des textes d'appel d'offres.

La post-traitement de Concretum® Q-FLASH 2/20 doit répondre à des exigences spécifiques (voir les informations sur le produit sur www.concretum.com). Nous vous conseillons volontiers pour l'appel d'offres et l'utilisation des bétons Concretum.

Remarque: Il s'agit d'une traduction non officielle du rapport allemand. En cas de malentendu, la version allemande fait foi.